



APPROVALS®

合格/批准证书

证书编号:

SAA-173128-EA

持证人:

凯莱东尼电线电缆股份有限公司
中国香港

干诺道中64-66号,
香港中华厂商会联合大厦1楼

监管范围:

建筑布线电缆

产品描述:

电缆 (圆形且带护套)

标准:

AS/NZS 5000.1:2005 Inc A1

条件:

无

认证标志:

RCM (符合AS/NZS 4417和IEESS要求) and
SAA-173128-EA (符合新南威尔士州立法要求)

首次签发日期:

2017.12.20


有效期至:

2027.12.20

代表SAA批准认证有
限公司

本证书由澳新银行根据AS/NZSISO/IEC 17065认可的SAA认可的电气产品安全认证计划、昆士兰政府立法要求下的RECS认证和新南威尔士州政府立法要求下的REAS认证, 由SAA批准私认证有限公司颁发。SAA证明本证书中指定的产品符合上面列出的标准, 符合本证书中的方案。有关SAA联系方式和证书验证的详细信息, 请访问:

JAS-ANZ





APPROVALS®


合格/批准证书

型号	商标	等级/标识
1×1.5 mm ² CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
1×2.5 mm ² CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
1×4 mm ² CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
1×6 mm ² CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
1×10 mm ² CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
1×16 mm ² CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
2×1.5 mm ² CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
2×2.5 mm ² CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
2×4 mm ² CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
2×6 mm ² CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
2×10 mm ² CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
2×16 mm ² CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
3×1.5 mm ² CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
3×2.5 mm ² CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
3×4 mm ² CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE

代表SAA批准认证有
限公司

本证书由澳新银行根据AS/NZSISO/IEC 17065认可的SAA认可的电气产品安全认证计划、昆士兰政府立法要求下的RECS认证和新南威尔士州政府立法要求下的REAS认证，由SAA批准私认证有限公司颁发。SAA证明本证书中指定的产品符合上面列出的标准，符合本证书中的方案。有关SAA联系方式和证书验证的详细信息，请访问：

JAS-ANZ





APPROVALS®


合格/批准证书

型号	商标	等级/标识
3×6 mm ² CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
3×10 mm ² CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
3×16 mm ² CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
4×1.5 mm ² CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
4×2.5 mm ² CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
4×4 mm ² CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
4×6 mm ² CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
4×10 mm ² CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
4×16 mm ² CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
5×1.5 mm ² CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
5×2.5 mm ² CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
5×4 mm ² CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
5×6 mm ² CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
5×10 mm ² CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
5×16 mm ² CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE

代表SAA批准认证有
限公司

本证书由澳新银行根据AS/NZSISO/IEC 17065认可的SAA认可的电气产品安全认证计划、昆士兰政府立法要求下的RECS认证和新南威尔士州政府立法要求下的REAS认证，由SAA批准私认证有限公司颁发。SAA证明本证书中指定的产品符合上面列出的标准，符合本证书中的方案。有关SAA联系方式和证书验证的详细信息，请访问：

JAS-ANZ





APPROVALS®


合格/批准证书

型号	商标	等级/标识
3×1.5 mm ² +1.5mm ² E CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
3×2.5 mm ² +2.5mm ² E CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
3×4 mm ² +2.5mm ² E CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
3×6 mm ² +2.5mm ² E CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
3×10 mm ² +4 mm ² E CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
3×16 mm ² +6 mm ² E CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
4×1.5 mm ² +1.5mm ² E CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
4×2.5 mm ² +2.5mm ² E CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
4×4 mm ² +2.5mm ² E CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
4×6 mm ² +2.5mm ² E CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
4×10 mm ² +4 mm ² E CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE
4×16 mm ² +6 mm ² E CU/XLPE X-90/PVC 5V-90	CALEDONIAN	0.6/1kV X-90, ELECTRIC CABLE

代表SAA批准认证有
限公司

本证书由澳新银行根据AS/NZSISO/IEC 17065认可的SAA认可的电气产品安全认证计划、昆士兰政府立法要求下的RECS认证和新南威尔士州政府立法要求下的REAS认证，由SAA批准私认证有限公司颁发。SAA证明本证书中指定的产品符合上面列出的标准，符合本证书中的方案。有关SAA联系方式和证书验证的详细信息，请访问：

JAS-ANZ



www.jas-anz.org/register

