



Product Service

证书

编号. B 098200 0049 Rev. 00

持证人:

凯莱东尼电线电缆股份有限公司
中国香港 干诺道中64-66号, 香港中华厂商会联合大厦1楼

认证标识:



产品:

PVC绝缘无护套电缆
(单芯电缆用于开关设备和控制设备布线)

型号:

FGD100 1V-K (BS6231 BK型),
FGD100 1V2-K (BS6231 CK型)

参数:

额定电压: 600/1000V
导体: 退火铜导体, class 5
绝缘: TI 1型PVC
符合BS EN 50363-3的BK型和TI 3型
符合BS EN 50363-3的CK型
规格: 1 x 0.50mm² to 1 x 240mm²

检测标准: BS 6231:2006

该产品是在自愿的基础上进行测试的, 符合基本要求。上面所示的认证标志可以贴在产品上。不得以任何方式更改认证标志。此外, 证书持有人不得将证书转让给第三方。本证书有效期至所列日期, 除非提前取消。必须遵守TUV南德意志集团测试和认证法规的所有适用要求。详情请访问:
www.tuvud.com/ps-cert

检测报告编号:

64105223177701

有效期:

2028-01-09

签发日期, 2023-01-10

(Silvia Zou)