



Product Service

证书

编号. B 098200 0046 Rev. 01

持证人:

凯莱东尼电线电缆股份有限公司

中国香港 干诺道中64-66号, 香港中华厂商会联合大厦1楼

认证标识:



产品:

阻燃电缆

(450/750V 交联聚乙烯绝缘和低烟无卤护套线缆)

型号:

FTX300 07RZ1-U/R (6181B),
FTX200 07RZ1-U/R (6182B-6185B)

参数:

额定电压: 450/750V

导体: 普通或镀锡铜丝

绝缘: 交联聚乙烯, GP8型

护套: 低烟无卤, LTS4型

规格:

FTX300 07RZ1-U/R (6181B): 1x1.0mm² to 1x35mm²

FTX200 07RZ1-U/R (6182B-6185B): 2x1.0mm² to 5x35mm²

检测标准: BS 7211:2012/A1:2020

该产品是在自愿的基础上进行测试的, 符合基本要求。上面所示的认证标志可以贴在产品上。不得以任何方式更改认证标志。此外, 证书持有人不得将证书转让给第三方。本证书有效期至所列日期, 除非提前取消。必须遵守TÜV南德意志集团测试和认证法规的所有适用要求。详情请访问:

www.tuvud.com/ps-cert

检测报告编号:

64105223104301

有效期:

2027-08-22

签发日期, 2022-12-12

(Silvia Zou)