



Product Service

证书

编号. B 098200 0045 Rev. 00

持证人:

凯莱东尼电线电缆股份有限公司

中国香港 干诺道中64-66号, 香港中华厂商会联合大厦1楼

认证标识:



产品:

阻燃电缆
(600/1000V XLPE绝缘 & PVC护套电缆)

型号:

FGD300 1RV-R (N2XY),
FGD400 1RV-R (N2XY)

参数:

额定电压:	600/1000V
导体:	普通或镀锡铜丝
绝缘:	XLPE, GP8型
护套:	PVC, Type 9型
规格:	FGD300 1 RV-R (N2XY): 1 x 1.5mm ² to 1 x 1000mm ² FGD400 1 RV-R (N2XY): 2 x 1.5mm ² to 5 x 120mm ²

检测标准: BS 7889:2012

该产品是在自愿的基础上进行测试的, 符合基本要求。上面所示的认证标志可以贴在产品上。不得以任何方式更改认证标志。此外, 证书持有人不得将证书转让给第三方。本证书有效期至所列日期, 除非提前取消。必须遵守TUV南德意志集团测试和认证法规的所有适用要求。详情请访问: www.tuvud.com/ps-cert

检测报告编号:

64105223104201

有效期:

2027-08-21

签发日期, 2022-08-23

(Silvia Zou)