



Product Service

证书

编号. B 098200 0007 Rev. 01

持证人:

凯莱东尼电线电缆股份有限公司

中国香港 干诺道中64-66号, 香港中华厂商会联合大厦1楼

认证标识:



产品:

固定安装的无护套电缆
(单芯无护套PVC电缆)

该产品是在自愿的基础上进行测试的, 符合基本要求。上面所示的认证标志可以贴在产品上。不得以任何方式更改认证标志。此外, 证书持有人不得将证书转让给第三方。本证书有效期至所列日期, 除非提前取消。必须遵守TÜV南德意志集团测试和认证法规的所有适用要求。详情请访问: www.tuvud.com/ps-cert

检测报告编号:

64105223075001

有效期:

2027-06-23

签发日期, 2022-06-24

(Silvia Zou)

证书

编号. B 098200 0007 Rev. 01

型号:

**FGD100 07V2-U(H07V2-U),
FGD100 07V2-R(H07V2-R),
FGD100 07V2-K(H07V2-K),
FGD100 07V-U(H07V-U),
FGD100 07V-R(H07V-R),
FGD100 07V-K(H07V-K)**

参数:

额定电压:	450/750V
导体:	普通或退火铜丝
绝缘:	特殊PVC TI1型绝缘(V) 特殊PVC TI3型绝缘(V2);
规格:	FGD100 07V-U(H07V-U): 1.5mm ² to 10mm ² FGD100 07V-R(H07V-R): 1.5mm ² to 630mm ² FGD100 07V-K(H07V-K): 1.5mm ² to 240mm ² FGD100 07V2-U(H07V2-U): 1.5mm ² to 10mm ² FGD100 07V2-R(H07V2-R): 1.5mm ² to 35mm ² FGD100 07V2-K(H07V2-K): 1.5mm ² to 35mm ²

检测标准:

EN 50525-2-31:2011
EN 50525-1:2011