



Product Service

符合性声明

编号. N8A 098200 0005 Rev. 01

持证人:

凯莱东尼电线电缆股份有限公司

中国香港 干诺道中64-66号, 香港中华厂商会联合大厦1楼

产品:

固定安装的无护套电缆
(单芯无护套LSZH电缆)

型号:

FTX100 07Z-U (H07Z-U), FTX100 07Z-R (H07Z-R),
FTX100 07Z-K (H07Z-K)

参数:

额定电压: 450/750V

导体: 普通或退火铜丝

绝缘: 热固性XLPE, EI5型

规格: FTX100 07Z-U (H07Z-U): 1.5mm² to x 10mm²,
FTX100 07Z-R (H07Z-R): 1.5mm² to 630mm²,
FTX100 07Z-K (H07Z-K): 1.5mm² to 240mm²

检测标准:

EN 50525-3-41:2011

EN 50525-1:2011

本符合性声明是根据低电压指令2014/35/EU在自愿的基础上发布的, 该指令涉及设计用于在特定电压限制内使用的电气设备。它确认所列设备符合指令的主要保护要求, 并基于发布时适用的技术规范。它仅指提交合格评定的特定样品。详细信息请参见: www.tuvsud.com/ps-cert

检测报告编号:

64105223074901

签发日期, 2022-06-24

(Silvia Zou)

页码 1 of 1

该认证不能取代欧盟符合性声明 (DoC), 也不允许使用CE标志。在准备好必要的文件并确定符合所有适用指令的要求后, 制造商可以签署符合性声明并应用CE标志。符合性声明是由制造商全权负责签发的。