



Product Service

证书

编号. B 098200 0002 Rev. 01

持证人:

凯莱东尼电线电缆股份有限公司

中国香港 干诺道中64-66号, 香港中华厂商会联合大厦1楼

认证标识:



产品:

固定安装的无护套电缆
(单芯无护套LSZH电缆)

型号:

FTX100 07Z-U (H07Z-U), FTX100 07Z-R (H07Z-R),
FTX100 07Z-K (H07Z-K)

参数:

额定电压: 450/750V

导体: 普通或退火铜丝

绝缘: 热固性XLPE, EI5型

规格: FTX100 07Z-U (H07Z-U): 1.5mm² to x 10mm²,
FTX100 07Z-R (H07Z-R): 1.5mm² to 630mm²,
FTX100 07Z-K (H07Z-K): 1.5mm² to 240mm²

检测标准:

EN 50525-3-41:2011

EN 50525-1:2011

该产品是在自愿的基础上进行测试的, 符合基本要求。上面所示的认证标志可以贴在产品上。不得以任何方式更改认证标志。此外, 证书持有人不得将证书转让给第三方。本证书有效期至所列日期, 除非提前取消。必须遵守TUV南德意志集团测试和认证法规的所有适用要求。详情请访问:
www.tuvud.com/ps-cert

检测报告编号:

64105223074901

有效期:

2027-06-23

签发日期, 2022-06-24

(Silvia Zou)